

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Свердловской области

Почтовый адрес: 620014 г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84; юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 т. 346-12-60

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 т. 346-10-56

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург»

г. Екатеринбург ул. Софьи Ковалевской, 8; т. 362-42-52; tond-ekaterinburg@mail.ru

г. Екатеринбург

«05» апреля 2021 г.
12 ч. 00 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 326

По адресу/адресам: г. Екатеринбург ул. Бажова, 57А

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) заместителя главного государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору капитана внутренней службы Сбродова Степана Владимировича № 326 от «05» марта 2021 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 376
ИНН 6660018439 ОГРН 1026604951768

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«15» марта 2021 г. с 17 час. 30 мин. по 18 час. 00 мин.

Продолжительность 0 час 30 мин.

«18» марта 2021 г. с 09 час. 00 мин. по 10 час. 00 мин.

Продолжительность 1 час 00 мин.

«05» апреля 2021 г. с 11 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.

Продолжительность 1 час 00 мин

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня, 2 часа 30 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург» Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ны):

Заведующий МБДОУ детский сад № 376 09.03.2021г. в 12 часов 12 минут Каличонок Наталья Александровна

(заполняется при проведении выездной проверки)
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Заплатин Александр Андреевич – инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Кировскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области лейтенант внутренней службы;

Воробьева Екатерина Владимировна – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Кировскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО

«город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области майор внутренней службы;

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий Каличонок Наталья Александровна (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. при эксплуатации пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. К моменту достижения системой предельного состояния руководителем организации не приняты меры к созданию новой системы (проект на автоматические установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре разработан в 2006 году. п. 54 *Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"*; п.1.10, п.1.12 РД 009-02-96 «Система руководящих документов. Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный»; п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»; **(Характер выявленного нарушения – не обеспечение безопасности людей; лицо, допустившее нарушение – МБДОУ д/с № 376, в лице законного представителя заведующего Каличонок Н.А.);**

2. В помещении дополнительного образования отсутствуют дымовые пожарные извещатели. ч.3 ст. 4, п.2 ч.1 ст. 6, ст. 54 *Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»*; п. 3, п.14, табл. 1, *Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)"*; приложение А (обязательное) п. А3, А10, табл. А.1, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; **(Характер выявленного нарушения – не обеспечение безопасности людей; лицо, допустившее нарушение – МБДОУ д/с № 376, в лице законного представителя заведующего Каличонок Н.А.);**

3. Ширина эвакуационного выхода из спального помещения в игровую (фактическая ширина 0,69 метра), составляет менее 0,8 метров (группа №5). п.48 ст. 2 *Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»*; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.4.2.19 СП.1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; **(Характер выявленного нарушения – не обеспечение безопасности людей; лицо, допустившее нарушение – МБДОУ д/с № 376, в лице законного представителя заведующего Каличонок Н.А.);**

4. люки выхода на кровлю с лестничных клеток здания не выполнены противопожарными 2-го типа с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 30. ст.4, ч. 3 ст. 88; табл. 24 *Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»*, п.7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; пункт 25 *Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"*; **(Характер выявленного нарушения – не обеспечение безопасности людей; лицо, допустившее нарушение – МБДОУ д/с № 376, в лице законного представителя заведующего Каличонок Н.А.);**

5. руководителем организации не составлен регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; (Характер выявленного нарушения – не обеспечение безопасности людей; лицо, допустившее нарушение – МБДОУ д/с № 376, в лице законного представителя заведующего Каличонок Н.А.);

6. Радиаторы отопления в лестничных клетках размещены на высоте менее 2,2 м. от поверхности площадок лестниц. ст. 4, ст.6, ст.89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1 СНИП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»; п. 6.32* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 6.32* СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.4.4 СП.1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.4.9 СП.1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; (Характер выявленного нарушения – не обеспечение безопасности людей; лицо, допустившее нарушение – МБДОУ д/с № 376, в лице законного представителя заведующего Каличонок Н.А.);

7. Руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (1 этаж); пункт 15 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; (Характер выявленного нарушения – не обеспечение безопасности людей; лицо, допустившее нарушение – МБДОУ д/с № 376, в лице законного представителя заведующего Каличонок Н.А.);

8. Дверь пищеблока не отделена от основного здания (коридора) противопожарными перегородками (дверьми) 2-го типа п. 5.2.2.3 СП.4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 5.2.6 СП.4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; (Характер выявленного нарушения – не обеспечение безопасности людей; лицо, допустившее нарушение – МБДОУ д/с № 376, в лице законного представителя заведующего Каличонок Н.А.).

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена:

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 326/1/1 от 05.04.2021г., объяснение к акту проверки от 05.04.2021г., справки по инструктажу и отработке плана эвакуации.

Подписи лиц, проводивших проверку:

А.А. Заплатин



Е.В. Воробьева

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Колесов Алексей Николаевич, Зайцев Сергей

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«05» апреля 2021 г.

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефоны доверия: ДНД МЧС России (499) 216-99-99, ГУ МЧС России по СО (343) 262-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575793

Владелец Каличонок Наталья Александровна

Действителен с 26.02.2021 по 26.02.2022